

z zgodą z organem
A. Musiel 03.12.2014 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli stanu zachowania zabytku... dotarł do między ko
odcinku północno-zachodnim dn 613 nr rejstru A-54
położonego w miejscowości: Pyryce gmina: Pyryce
przeprowadzonej w dniu 03.12.2014 r.

z udziałem:

- 1/ Pani Ewa Jedraszek - przedstawiciel Gminy Pyryce
(właściciel, użytkownik zabytku)
- 2/ Pani Anne Musiel - Gońcańska
(przedstawiciel ZWKZ w Szczecinie)

- 3/
- 4/

Stwierdzono następujący stan zabytku:

Kontrolowany odcinek muru między
urządami ulicy 2-go Maja i ul. Szkolnej
od czubka nr 49 do Baszki Lodowej jest
silnie odchylony na zewnątrz, a wielokrotnie
widoczny spadozrywny pęknięciem muru
na odległym kontrowym odcinku.
Wzdłuż od nr 48 do nr 45 z dużymi
ubytkami w cegle i kamieniu bliżej
odspęsa się od muru.

Stan otoczenia zabytku:

Od strony zewnętrznej muru zlokalizowa-
nie są dowolnie dostępne. Teren ten powinien
zostać zabezpieczony przed dostępem użytkowników
dróg z uwagi na ogólnie niebezpieczną
jęcie stworzył odchylony (i) mur na zewnątrz.

Wnioski, zalecenia:

Odcinek obronowy myśliki od czołami nr 49 do Borty Łodowej należy dołożyć zabezpieczyć przed dotarciem przedwrotnika (N) (murowe rezygnacja). Należy dołożyć zabezpieczyć w analogiczny sposób czołami nr 48, 47, 46, 45 należy zabezpieczyć murowe przed przedwrotnikiem (N) (murowe rezygnacja).

Ustalenia z właścicielem/użytkownikiem zabytku:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Inne uwagi uczestników kontroli:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Szczecinie

1/ Jan Isdratowski

2/ mgr Anna Musiał-Gasiorowska
Szczecin, 12.05.2014

3/

4/