

# STAROSTA PYRZYCKI

ul. Lipiańska 4

74-200 PYRZYCE

OŚLiR.6341.3.6.2013.TS

Pyrzyce, dnia 8 kwietnia 2013 roku

## Decyzja

Na podstawie art 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. poz. 145 j.t.); Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 964 z późn. zm.); i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z póź. zm.),

## orzekam:

1. Udzielić firmie „SHARMAN” Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 16, 74 - 200 Pyrzyce pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego będących mieszaniną ścieków bytowych z przemysłowymi pochodzącymi z zakładu produkcji przypraw do kanalizacji będącej własnością innego podmiotu (Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne) z zachowaniem poniższych warunków:
  - a) ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:
    - $Q_{max} = 3,5 \text{ m}^3/\text{h};$
    - $Q_d = 20,0 \text{ m}^3/\text{d}$  przy  $t_d = 15 \text{ min.};$
    - $Q_{\text{śr. rok}} = 5000,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
  - b) wskaźniki oczyszczonych ścieków przemysłowych nie większe niż:
    - fosfor ogólny  $80,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$
    - azot amonowy  $100,0 \text{ mgN}_{\text{NH}_4}/\text{dm}^3$
    - węglowodory ropopochodne  $15,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$
  - c) odbiornik oczyszczonych ścieków przemysłowych:
    - bezpośredni - studzienka kanalizacyjna K1 położna za halą produkcyjną na działce 361 obręb 9 miasta Pyrzyce;
  - d) punkt poboru i częstotliwość badań oczyszczonych ścieków przemysłowych:
    - studzienka kanalizacyjna K1 położna za halą produkcyjną na działce 361 obręb 9 miasta Pyrzyce;
    - współrzędne geograficzne N:  $53^{\circ}08'40,55''$  ; E:  $14^{\circ}54'21,09''$
    - pobór próbek do badań dokonywać w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków ;
  - e) w skład instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych wchodzi:
    - ścieki wprowadzane bez oczyszczania;
2. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności i awarii:

- a) rozruch polegać ma na sprawdzeniu poprawności wykonania połączeń pomiędzy urządzeniami oraz samych urządzeń;
  - b) w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej należy zaprzestać odprowadzania ścieków poprzez zamknięcie dopływu wody i niezwłocznie przystąpić do usunięcia awarii;
  - c) w przypadku niekontrolowanego wycieku ścieków przemysłowych natychmiast odciąć ich odpływ do odbiornika i usunąć awarię. W celu neutralizacji wycieku należy zastosować sorbenty, maty filtracyjne, substancje biodegradowe produkty ropopochodne oraz powiadomić właściwe służby o zaistniałej sytuacji.
3. Zobowiązać wnioskodawcę do:
- utrzymania urządzeń odprowadzające ścieki w dobrym stanie technicznym i sanitarnym;
  - gospodarowania odpadami zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
  - osiągnięcia założonych parametrów we wskaźnikach ścieków oczyszczonych;
  - powiadomienia organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie obowiązywania niniejszej decyzji;
  - prowadzenia stałych pomiarów ilości ścieków;
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego wykonywania niniejszej decyzji.
6. Operat wodnoprawny i niniejsza decyzja winny stale znajdować się u wnioskodawcy i być dostępne dla organów kontroli.
7. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego do dnia: **8 kwietnia 2017 roku.**

### **U z a s a d n i e n i e**

Postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego będących mieszaniną ścieków bytowych z przemysłowymi pochodzącymi z zakładu produkcji przypraw wszczęto na wniosek firmy „Sharman” sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 16, 74-200 Pyrzyce w oparciu o dokumentację pn. „Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych z Zakładu Produkcji Przypraw Sharman Sp. z o.o. Zlokalizowanej w Pырzycach przy ul. Ciepłowniczej 16, opracowaną przez Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL” Henryk Dominiak w styczniu 2013 r.

W trakcie postępowania administracyjnego organ spełnił obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania

w przedmiotowej sprawie. Ustalone w niniejszej decyzji najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń zostały określone zgodnie z rozporządzeniem ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 964 z późn. zm.). Ścieki przemysłowe będące mieszaniną ścieków bytowych z przemysłowymi wprowadzane będą do kanalizacji ks200 położonej na działce 361 obręb 9 miasta Pырzyce administrowanej przez Pырzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne w Pырzycach ul. Kościuszki 26, 74 - 200 Pырzyce. Zgodnie z art. 127 ust. 3a ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 albo 45a ust. 1 wydaje się na okres nie dłuższy niż na 4 lata.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### **P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pырzycach nr 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450, wniesiono opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł za wydanie niniejszej decyzji.



*Wiktor Totoczko*  
mgr Wiktor Totoczko

Otrzymują:

1. „SHARMAN” Sp. z o.o.  
ul. Ciepłownicza 16, 74-200 Pырzyce
2. Burmistrz Pырzyc  
Plac Ratuszowy 1, 74 - 200 Pырzyce
3. Pырzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 26, 74-200 Pырzyce
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70 - 030 Szczecin
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

